



ダイキンエアコン 新冷媒 (R410A) シリーズ

取扱説明書

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン  
「セバレート形」

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号 (平成21年) による表示事項を記載しております。(冷房専用形は対象外です。)

■EcoZEAS80の性能について

| 室外ユニット    | 室内ユニット   |    | 冷房能力 | 暖房能力 | 冷房消費電力 | 暖房消費電力 | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 区分名 |
|-----------|----------|----|------|------|--------|--------|-------------------|-----|
| 形式        | 形式       | 台数 | (kW) | (kW) | (kW)   | (kW)   |                   |     |
| RZZP40BB形 | FHCP40BB | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.805  | 0.810  | 6.2               | ab  |
|           | FHNP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.06   | 1.00   | 4.5               | ab  |
|           | FAP40BA  | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.895  | 0.940  | 5.2               | af  |
|           | FHBP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.04   | 1.02   | 4.5               | af  |
|           | FHGP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.06   | 0.955  | 4.8               | af  |
|           | FHP40AL  | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.950  | 0.950  | 5.3               | af  |
|           | FHKP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.09   | 1.05   | 4.8               | af  |
|           | FUP40AL  | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.915  | 0.915  | 4.8               | af  |
|           | FVP40BA  | 1  | 4.0  | 4.5  | 0.941  | 0.935  | 6.3               | ab  |
| RZZP45BB形 | FHNP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.26   | 1.16   | 4.5               | ab  |
|           | FAP45BA  | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.06   | 1.12   | 5.2               | af  |
|           | FHBP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.25   | 1.21   | 4.4               | af  |
|           | FHGP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.27   | 1.12   | 4.7               | af  |
|           | FHP45AL  | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.11   | 1.10   | 5.2               | af  |
|           | FHKP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.25   | 1.21   | 4.8               | af  |
| RZZP50BB形 | FHCP50BB | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.08   | 1.03   | 6.2               | ab  |
|           | FHNP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.45   | 1.33   | 4.5               | ab  |
|           | FAP50BA  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.15   | 1.28   | 5.1               | af  |
|           | FARP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.37   | 1.67   | 4.2               | af  |
|           | FHBP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.42   | 1.33   | 4.6               | af  |
|           | FBP50AL  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.49   | 1.49   | 4.7               | af  |
|           | FHGP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.49   | 1.31   | 4.6               | af  |
|           | FHP50AL  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.26   | 1.24   | 5.2               | af  |
|           | FHKP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.30   | 1.28   | 5.0               | af  |
|           | FHMP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.27   | 1.25   | 4.7               | af  |
|           | FUP50AL  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.26   | 1.21   | 4.8               | af  |
|           | FVP50BA  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.17   | 1.19   | 5.3               | af  |
|           | FHCP56BB | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.26   | 1.21   | 6.0               | ab  |
|           | FHNP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.63   | 1.59   | 4.5               | ab  |
|           | FAP56BA  | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.31   | 1.49   | 5.0               | af  |
| RZZP56BB形 | FHBP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.56   | 1.59   | 4.3               | af  |
|           | FHGP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.75   | 1.55   | 4.4               | af  |
|           | FHP56AL  | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.42   | 1.39   | 5.1               | af  |
|           | FHKP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.55   | 1.57   | 4.7               | af  |
|           | FVP56BA  | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.33   | 1.42   | 5.2               | af  |
| RZZP63BB形 | FHCP63BB | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.37   | 1.34   | 5.9               | ab  |
|           | FHNP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.95   | 1.78   | 4.4               | ab  |
|           | FAP63BA  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.61   | 1.62   | 5.0               | af  |
|           | FHBP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.74   | 1.79   | 4.3               | af  |
|           | FHGP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 2.05   | 1.72   | 4.4               | af  |
|           | FHP63AL  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.68   | 1.63   | 5.1               | af  |
|           | FHKP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.87   | 1.75   | 4.6               | af  |
|           | FHMP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.61   | 1.67   | 4.7               | af  |
|           | FUP63AL  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.62   | 1.67   | 4.7               | af  |
|           | FVP63BA  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.57   | 1.63   | 5.2               | af  |

■ZEASシリーズの性能について

| 室外ユニット    | 室内ユニット   |    | 冷房能力 | 暖房能力 | 冷房消費電力 | 暖房消費電力 | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 区分名 |
|-----------|----------|----|------|------|--------|--------|-------------------|-----|
| 形式        | 形式       | 台数 | (kW) | (kW) | (kW)   | (kW)   |                   |     |
| RZYP40BB形 | FHCP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.888  | 0.870  | 5.6               | ab  |
|           | FHNP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.13   | 1.05   | 4.3               | ab  |
|           | FAP40BA  | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.940  | 0.990  | 5.0               | af  |
|           | FHBP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.10   | 1.08   | 4.3               | af  |
|           | FHGP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.13   | 1.00   | 4.6               | af  |
|           | FHP40AL  | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.990  | 1.00   | 5.1               | af  |
|           | FHKP40AL | 1  | 3.6  | 4.0  | 1.16   | 1.11   | 4.6               | af  |
|           | FUP40AL  | 1  | 3.6  | 4.0  | 0.960  | 0.970  | 4.6               | af  |
|           | FVP45AL  | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.04   | 1.02   | 5.5               | ab  |
| RZYP45BB形 | FHNP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.34   | 1.23   | 4.3               | ab  |
|           | FAP45BA  | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.13   | 1.18   | 5.0               | af  |
|           | FHBP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.34   | 1.28   | 4.2               | af  |
|           | FHGP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.34   | 1.19   | 4.5               | af  |
|           | FHP45AL  | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.17   | 1.16   | 5.0               | af  |
|           | FHKP45AL | 1  | 4.0  | 4.5  | 1.32   | 1.28   | 4.6               | af  |
| RZYP50BB形 | FHCP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.28   | 1.19   | 5.4               | ab  |
|           | FHNP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.54   | 1.40   | 4.3               | ab  |
|           | FAP50BA  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.28   | 1.29   | 4.9               | af  |
|           | FARP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.52   | 1.86   | 4.0               | af  |
|           | FHBP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.51   | 1.41   | 4.4               | af  |
|           | FBP50AL  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.66   | 1.66   | 4.5               | af  |
|           | FHGP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.59   | 1.40   | 4.4               | af  |
|           | FHP50AL  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.33   | 1.31   | 5.0               | af  |
|           | FHKP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.37   | 1.36   | 4.8               | af  |
|           | FHMP50AL | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.37   | 1.36   | 4.5               | af  |
|           | FUP50AL  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.33   | 1.27   | 4.6               | af  |
|           | FVP50BA  | 1  | 4.5  | 5.0  | 1.31   | 1.35   | 4.6               | af  |
| RZYP56BB形 | FHCP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.44   | 1.36   | 5.5               | ab  |
|           | FHNP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.75   | 1.67   | 4.3               | ab  |
|           | FAP56BA  | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.47   | 1.49   | 4.8               | af  |
|           | FHBP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.66   | 1.68   | 4.1               | af  |
|           | FHGP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.95   | 1.65   | 4.2               | af  |
|           | FHP56AL  | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.51   | 1.46   | 4.9               | af  |
|           | FHKP56AL | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.67   | 1.68   | 4.5               | af  |
|           | FVP56BA  | 1  | 5.0  | 5.6  | 1.51   | 1.63   | 4.7               | af  |
| RZYP63BB形 | FHCP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.71   | 1.53   | 5.4               | ab  |
|           | FHNP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 2.28   | 1.90   | 4.2               | ab  |
|           | FAP63BA  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.90   | 1.71   | 4.8               | af  |
|           | FHBP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 2.00   | 1.93   | 4.1               | af  |
|           | FHGP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 2.41   | 1.83   | 4.2               | af  |
|           | FHP63AL  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.84   | 1.68   | 4.9               | af  |
|           | FHKP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 2.14   | 1.82   | 4.4               | af  |
|           | FHMP63AL | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.78   | 1.70   | 4.5               | af  |
|           | FUP63AL  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.77   | 1.71   | 4.5               | af  |
|           | FVP63BA  | 1  | 5.6  | 6.3  | 1.86   | 1.74   | 4.7               | af  |

| 室外ユニット    | 室内ユニット   |    | 冷房能力 | 暖房能力 | 冷房消費電力 | 暖房消費電力 | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 区分名 |
|-----------|----------|----|------|------|--------|--------|-------------------|-----|
| 形式        | 形式       | 台数 | (kW) | (kW) | (kW)   | (kW)   |                   |     |
| RZYP80BB形 | FHCP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.17   | 2.11   | 5.1               | ab  |
|           | FHNP80AL | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.00   | 2.08   | 5.6               | ab  |
|           | FAP80BA  | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.60   | 2.32   | 4.0               | ab  |
|           | FHBP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.87   | 2.42   | 4.6               | af  |
|           | FAP40BA  | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.23   | 2.23   | 4.8               | af  |
|           | FARP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.89   | 3.23   | 4.0               | af  |
|           | FHBP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.81   | 2.54   | 4.5               | af  |
|           | FHBP40AL | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.57   | 2.38   | 4.5               | af  |
|           | FBP80AL  | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.66   | 2.90   | 4.3               | af  |
|           | FBP80ALP | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.66   | 2.90   | 4.4               | af  |
|           | FHGP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 3.36   | 2.53   | 4.1               | af  |
|           | FHGP40AL | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.48   | 2.45   | 4.2               | af  |
|           | FHP80AL  | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.31   | 2.41   | 4.4               | af  |
|           | FHP40AL  | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.08   | 2.05   | 5.1               | af  |
|           | FHKP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 3.17   | 2.76   | 4.1               | af  |
|           | FHKP40AL | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.61   | 2.35   | 4.4               | af  |
|           | FHMP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.61   | 2.53   | 4.0               | af  |
|           | FHTP80AL | 1  | 7.1  | 8.0  | 3.16   | 3.13   | 3.8               | af  |
|           | FUP80AL  | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.47   | 2.45   | 4.0               | af  |
|           | FUP40AL  | 2  | 7.1  | 8.0  | 2.32   | 2.30   | 4.4               | af  |
|           | FVP80BA  | 1  | 7.1  | 8.0  | 2.83   | 2.81   | 4.2               | af  |

●省エネ基準について

| 室内ユニット<br>形式     | 冷房能力<br>(kW) | 基準エネルギー<br>消費効率 (APF) | 区分名 |
|------------------|--------------|-----------------------|-----|
| FHCP～形<br>FHNP～形 | 3.6          | 6.0                   | ab  |
|                  | 4.0          | 5.9                   |     |
|                  | 4.5          | 5.9                   |     |
|                  | 5.0          | 5.8                   |     |
|                  | 5.6          | 5.8                   |     |
|                  | 7.1          | 5.7                   | ac  |
|                  | 10.0         | 6.0                   |     |
|                  | 12.5         | 5.7                   |     |
|                  | 14.0         | 5.5                   |     |
| 上記以外             | 20.0         | 5.1                   | ac  |
|                  | 25.0         | 4.8                   |     |
|                  | 3.6          | 5.1                   | af  |
|                  | 4.0          | 5.0                   |     |
|                  | 4.5          | 5.0                   |     |
|                  | 5.0          | 4.9                   |     |
|                  | 5.6          | 4.9                   |     |
|                  | 7.1          | 4.8                   |     |
|                  | 10.0         | 5.1                   |     |
|                  | 12.5         | 4.8                   | ag  |
|                  | 14.0         | 4.7                   |     |
|                  | 20.0         | 4.3                   |     |
|                  | 25.0         | 4.0                   | ah  |

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

APF表示は、JIS B 8616：2006 (パッケージエアコンディショナー) と JRA4048：2006 (※) (パッケージエアコンディショナーの期間エネルギー消費効率) に基づいて行います。  
※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために (社) 日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・APF＝期間総合負荷 (能力) ÷ 期間消費電力量

ダイキンコンタクトセンター  
営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名 TEL 据付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本 社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル  
郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075

3P284178-1

M11A006 (1102) [ES]